



插座要求: 三相插座要求3P+地、单相插座要求火+零+地

开关要求: 品牌选施耐德、160A及100A开关要求用塑壳开关(3P)、63A三相插座开关带30mA漏保、单相开关带10mA漏保。