

关于龙口备用电源变电站一次、二次设备更新改造工程中 35kV 主变压器招标技术澄清的回复

1、附件 1 询价文件 3、报价表中 三相双绕组铜芯无励磁油浸电力变压器 S13-2500/35 备注：变压器需满足《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2020)新能效相关技术参数要求。这个新能效标准中只对 3150 以上容量有规定，这个 2500 的不在范围中。

回复：本工程招标 35kV 2500kVA 主变压器能效标准参照《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2020)中 3150kVA 变压器新能效相关技术参数要求。

2、新能效要求中最低型号为 S18，不是 S13，请确认以哪个为准？

回复：变压器厂家投标型号按照《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2020)中型号执行。

万家寨公司电站管理局

2022年02月08日

