



### 技术要求:

1. 万-龙两站消防器材柜外形尺寸及字体颜色、字样（注：图中柜门尺寸仅做参考，以实际制作时整体的协调性、美观性为准），其中万家寨柜门右侧字样为“火警 5119”，龙口柜门右侧字样为“火警 1119”；
2. 消防器材柜为双开门，设置无钥匙机械锁，且开关灵活、关闭严密、间隙均匀；
3. 柜内要求设置能悬挂消防火钩、斧头、铁锹、沙桶各两样的挂件，且悬挂平稳、可靠，其中消防火钩全长1.93米，其余为标准件；
4. 消防器材柜本体及其附件材质全部为304不锈钢，其表面要求美观、大气、无凹坑、无裂纹、无划痕等可见缺陷。